

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАЛИ ЗА ФИЗИО-ТЕРАПИЯ В "ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС КЪМ МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД, ГР.ВАРНА" ПИ 1045 (УПИ НА ВМИ), М-СТ."СОТИРА", ПО ПЛАНА НА ГР.ВАРНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД – ВАРНА

ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обектът се намира в гр. Варна и представлява съществуваща сграда на болница към МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" Изпълнена е монолитно - с ж.б. плочи и тухлени зидове облицовани с каменна зидария. Остъкляването е стъклопакет в PVC дограма с термомост.

По външните зидове не са извършвани топлоизолационни мероприятия

➤ **Съществуващо положение:**

Обектът ще обхваща помещения за физиотерапия заемащи част от първи етаж, кота *±0.00 на болницата.

➤ **Промяна Предназначение:**

В настоящия проект се предвижда промяна предназначение на съществуващите помещения в такива обслужващи „ Център за ядрено-магнитен резонанс“. Центърът включва две зали за извършване на ЯРМ със съблекални към тях и лекарски кабинети. Новите преградни зидове се предвиждат от итонг. Запазва се остъкляването със стъклопакет в PVC дограма с термомост.

2. ПРЕДМЕТ НА СТАНОВИЩЕТО

Настоящото становище има за цел да установи ограждащите конструктивни елементи на сградата граничещи с външната среда и на такива с неотопляван сутерен отговарят ли на изискванията на наредбата по чл.15 ЗЕЕ; наредбата по чл.125, ал.4 ЗЕ; чл.139, ал.5 по реда на ЗУТ и БДС ENISO 6946 и „НАРЕДБА №7 ЗА ” ЕНЕРГИЙНА НА СГРАДИ” (ИЗМ. ДВ, БР. 48 ОТ 2015ГОД.)

3. КОНСТАТАЦИИ

➤ Съществуващите помещения не отговарят на посочените изисквания.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За обекта трябва да се изготви проект по част “ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“, за да се посочат вида и дебелината на необходимите изолации по ограждащите конструктивни елементи на помещенията предвидени към „ ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС“.

Юни 2015 г.
гр. Варна

| | |
|---|-----|
| КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ | |
| № 06357 | |
| ИНЖ. ЮЛИЯ БОЕВА | |
| ОБКЛ | ОСТ |
| ПЪЛНА ПРО | |

Изготвил.....
/инж. Ю. Боева/