

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД- ВАРНА

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 21.08.2015 г., часа Комисията назначена със Заповед № Р-436/26.06.2015 г. на Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, упълномощено лице по Чл. 8 ал. 2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Табаков- Юрисконсулт на МБАЛ “Света Марина” ЕАД;

ЧЛЕНОВЕ:

- 1. Инж. Светослав Стоянов-** Ръководител направление „Техническа поддръжка и строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД;
- 2. Инж. Павел Щерев-** Началник отдел „ОМНА” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД;
- 3. Инж. Петър Петров-** Началник отдел „Енергиен” в МБАЛ “Света Марина” ЕАД;
- 4. Николина Христова-** Техник, инвеститорски контрол в МБАЛ „Света Марина” ЕАД

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:

Инж. Чавдар Нихтянов- Енергетик в отдел „Енергиен” към направление „Техническа поддръжка и строителство” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, се събра, за да разгледа документите за подбор на участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: *„Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна”,* открита с Решение № Р-321 от 14.05.2015 г. на Директор „ИД”- Марта Дракова.

1. По отношение на оферта с Вх. № ВК – **1190/25.06.2015** г. на **"Миг Маркет" ООД**, Комисията констатира следното:

2.1. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация стерилно помещение – Н.1/С.1” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции както следва: **1*** (**само за рекуператора и топлообменника**); **2*** (за Външно тяло на инверторна термopомпена VRF/VRV система с номинални параметри: Qохл.=28kW; Qот.=31,5kW; Qел.=8kW; U=380V към Климатична рекуперционна камера СТЕРИЛНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри съгласно фирмата производител/ - 22 т, металоконструкция - 80kg) и **4*** (за Ел. награвателна секция 500x300 – 9 kW с управление).

2.2. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация опаковъчно помещение – Н.3/С.3” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **1*** (**само за рекуператора и топлообменника**); **2*** (за Външно тяло на инверторна термopомпена VRF/VRV система с номинални параметри: Qохл.=40kW; Qот.=45kW; Qел.=13kW; U=380V - 2 БРОЯ към Климатична рекуперционна камера ОПАКОВЪЧНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри съгласно фирмата производител/ - 24т, металоконструкция - 140kg); **3*** (за Табло управление камера и външно тяло на инверторна термopомпена VRF/VRV система) и

4* (за Ел.нагревателна секция 600x500 - 24kW с управление).

2.3. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация миялно помещение – Н.2/С.2” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **1*** (само за **рекуператора и топлообменника**); **2*** (Външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV система с номинални параметри: $Q_{охл.} = 28 \text{ kW}$; $Q_{от.} = 31,5 \text{ kW}$; $Q_{ел.} = 8 \text{ kW}$; $U = 380V$ към Климатична рекуперционна камера МИЯЛНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри съгласно фирмата производител/ - 17т, металоконструкция – 80 kg); **3*** (Табло управление камера и външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV система).

2.4. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация - управител и битовки” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиция **1*** (Инверторна термопомпена сплит система 9000Btu/h с вътрешно тяло за висок стенен монтаж и параметри: $Q_{охл.} = 1,3-2,5-3,2 \text{ kW}$; $Q_{от.} = 1,3-2,8-4,7 \text{ kW}$; $Q_{ел.} = 1,3 \text{ kW}$; $U = 220V$, комплект стойки и крепежи).

2.5. За частта от количествената сметка, касаеща „Отопление” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиция **21*** (Обезвлажнител компресорен с производителност 24l/24h; $Q_{ел.} = 400W$; $U = 220$ с включен кондензатор).

2.6. За частта от количествената сметка, касаеща „електрически инсталации-Изграждане на нови вътрешни ел. инсталации (силова и осветителна)” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **40*** (Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ - с.1 по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -71); **41*** (Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ - с. 2 по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -72); **42*** (Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ - с. 3 по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -73), **43*** (Доставка и монтаж на разпределително табло РТ - ОВК -4.2 (с място на тт - АНУ - 4.2) по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -74) и **44*** (Доставка и монтаж на разпределително табло РТ - персионал по схема от чертеж ЕКС-Е.14.03 -75).

2. По отношение на оферта с Вх. № ВК– **1197/25.06.2015** г. на "**Промишлено и гражданско строителство**" **ООД**, Комисията констатира следното:

2.1. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация стерилно помещение – Н.1/С.1” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции както следва: **1*** (само за **рекуператора, топлообменника и вентилаторите**)

2.2. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация опаковъчно помещение – Н.3/С.3” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **1*** (само за **рекуператора, топлообменника и вентилаторите**).

2.3. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация миялно помещение – Н.2/С.2” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **1*** (само за **рекуператора, топлообменника и вентилаторите**).

2.4. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация- управител”

и битовки" не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиция **1*** (Инверторна термопомпена сплит система 9000Btu/h с вътрешно тяло за висок стенен монтаж и параметри: Qохл.=1,3-2,5-3,2kW; Qот.=1,3-2,8-4,7kW; Qел.=1,3kW; U=220V, комплект стойки и крепежи).

3. По отношение на оферта с Вх. № ВК– **1200/25.06.2015** г. на "Планекс" ООД, Комисията констатира следното:

3.1. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация стерилно помещение – Н.1/С.1” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции както следва: **1*** (**само за рекуператора, топлообменника и вентилаторите**);

3.2. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация опаковъчно помещение – Н.3/С.3” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **1*** (**само за рекуператора, топлообменника и вентилаторите**).

3.3. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация миялно помещение – Н.2/С.2” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **1*** (**само за рекуператора, топлообменника и вентилаторите**).

4. По отношение на оферта с Вх. № ВК– **1202/25.06.2015** г. на "Консорциум „Света Марина 2015”", Комисията констатира следното:

4.1. Липсва декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за участника "Консорциум „Света Марина 2015”".

Съгласно въпросния текст от ЗОП декларацията е само една и се подписва от всички лица, които представляват участника. В конкретния случай участникът е "Консорциум „Света Марина 2015”", а лицето което го представлява, съгласно чл. 4, ал. 3 от представения договор за гражданско дружество (консорциум), е Ангел Панайотов Панов.

4.2. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация стерилно помещение – Н.1/С.1” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции както следва: **1*** (**само за рекуператора и топлообменника**); **2*** (за Външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV система с номинални параметри: Qохл.=28kW; Qот.=31,5kW; Qел.=8kW; U=380V към Климатична рекуперционна камера СТЕРИЛНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри съгласно фирмата производител/ - 22 т, металоконструкция - 80kg) и **4*** (за Ел. нагревателна секция 500x300 – 9 kW с управление).

4.3. За частта от количествената сметка, касаеща „Климатизация опаковъчно помещение – Н.3/С.3” не са представени сертификати за произход, качество и технически параметри на материалите, машините и елементите, които ще бъдат монтирани, по позиции: **1*** (**само за рекуператора и топлообменника**); **2*** (за Външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV система с номинални параметри: Qохл.=40kW; Qот.=45kW; Qел.=13kW; U=380V - 2 БРОЯ към Климатична рекуперционна камера ОПАКОВЪЧНО ПОМЕЩЕНИЕ с тръбен пакет /параметри съгласно фирмата производител/ - 24т, металоконструкция - 140kg); **3*** (за Табло управление камера и външно тяло на инверторна термопомпена VRF/VRV система) и **4*** (за Ел.нагревателна секция 600x500 - 24kW с управление).